

Организация \_\_\_\_\_ Номер договора ГВС \_\_\_\_\_  
 Адрес ул. Войкова, д. 15 \_\_\_\_\_ Телефон \_\_\_\_\_  
 Тип теплосчетчика КМ-5-4 Версия 02.33 Номер теплосчетчика 402033  
 Дата последующей поверки теплосчетчика \_\_\_\_\_

Гпод: \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ м3/ч Ду= \_\_\_\_\_ мм  
 Гобр: \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ м3/ч Ду= \_\_\_\_\_ мм  
 Гп : \_\_\_\_\_ л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления  
 с 24.04.2021 по 23.05.2021

Дата	Q Гкал	Масса, тонн				Температура, °C			Время, час		Классиф ошибок	
		M1	M2	M1-M2 утечка	Vi	M2-M1 подмес	t1	t2	t1-t2	Нераб. Тн		Работы Тр
24.04.21	0.784	59.7578	49.4326	10.3252	0.00	-	56.18	50.75	5.42	0.00	24.00	
25.04.21	0.894	60.7817	48.3384	12.4434	0.00	-	56.26	50.66	5.60	0.00	24.00	
26.04.21	0.843	60.5083	49.4922	11.0161	0.00	-	56.85	51.09	5.76	0.00	24.00	
27.04.21	0.740	58.1323	49.0171	9.1152	0.00	-	56.41	50.66	5.75	0.00	24.00	
28.04.21	0.858	60.7520	49.2612	11.4907	0.00	-	56.61	50.96	5.65	0.00	24.00	
29.04.21	0.839	59.3086	47.6597	11.6489	0.00	-	55.59	50.07	5.52	0.27	23.73	U
30.04.21	0.782	59.5361	49.0684	10.4678	0.00	-	55.71	50.33	5.37	0.00	24.00	
01.05.21	0.706	59.2471	48.8511	10.3960	0.00	-	56.56	50.90	5.66	0.00	24.00	
02.05.21	0.549	57.3228	50.5361	6.7866	0.00	-	55.79	50.38	5.41	0.00	24.00	
03.05.21	0.593	58.0942	50.0210	8.0732	0.00	-	55.36	49.98	5.38	0.00	24.00	
04.05.21	0.619	58.2832	49.8833	8.3999	0.00	-	55.79	50.21	5.58	0.00	24.00	
05.05.21	0.603	57.5303	49.5034	8.0269	0.00	-	55.70	50.08	5.63	0.00	24.00	
06.05.21	0.581	57.1455	49.4600	7.6855	0.00	-	55.80	50.35	5.44	0.00	24.00	
07.05.21	0.585	57.5225	49.4868	8.0356	0.00	-	55.44	50.14	5.30	0.00	24.00	
08.05.21	0.593	58.0654	49.7759	8.2896	0.00	-	55.22	49.96	5.26	0.00	24.00	
09.05.21	0.693	60.1084	49.3667	10.7417	0.00	-	55.36	50.05	5.30	0.00	24.00	
10.05.21	0.781	62.2813	49.2783	13.0029	0.00	-	55.45	50.22	5.23	0.00	24.00	
11.05.21	0.630	58.8501	49.2915	9.5586	0.00	-	55.37	50.14	5.22	0.40	23.60	ED
12.05.21	0.615	58.7002	49.3257	9.3745	0.00	-	53.87	48.62	5.25	0.47	23.53	ED
13.05.21	0.654	59.7676	49.3516	10.4160	0.00	-	54.02	48.79	5.24	0.24	23.76	D
14.05.21	0.641	58.8550	49.7041	9.1509	0.00	-	55.21	49.69	5.52	0.01	23.99	E
15.05.21	0.623	59.1968	50.5410	8.6558	0.00	-	55.75	50.36	5.39	0.08	23.92	E
16.05.21	0.737	62.1826	50.3955	11.7871	0.00	-	55.25	50.00	5.26	0.01	23.99	E
17.05.21	0.641	59.4189	49.4175	10.0015	0.00	-	54.18	49.09	5.09	0.00	24.00	
18.05.21	0.618	58.4243	48.9517	9.4727	0.00	-	54.31	49.26	5.05	0.00	24.00	
19.05.21	0.618	58.8101	49.0415	9.7686	0.00	-	54.19	49.35	4.83	0.00	24.00	
20.05.21	0.618	58.9727	49.6602	9.3125	0.00	-	54.83	49.80	5.03	0.00	24.00	
21.05.21	0.676	59.7500	49.4106	10.3394	0.00	-	55.46	50.13	5.33	0.18	23.82	D
22.05.21	0.624	58.1963	48.8521	9.3442	0.00	-	54.80	49.60	5.20	0.00	24.00	
23.05.21	0.713	60.3828	48.4077	11.9751	0.00	-	54.24	49.16	5.08	0.02	23.98	D
Итого	20.451	1775.8848	1480.7827	295.1021	0.00	0.0000	55.39	50.03	5.36	1.70	718.30	1.70

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	Vi	Тр
23.05.21	24:00	112.308	8481.64	6993.72	0.00	3427.39
24.04.21	00:00	91.857	6705.76	5512.94	0.00	2709.09
Итого		20.451	1775.88	1480.78	0.00	718.30

Отчетный период 720.00 час. Период норм. работы 718.30 час.

Период отключения питания (U) 0.273 час. Период функц. отказа (E) 0.111 час.

Период t1-t2 < min (D) 1.315 час. Период G < min (g) 0.000 час.

Период G > max (G) 0.000 час.

Представитель абонента \_\_\_\_\_ Представитель теплоснабжающей организации \_\_\_\_\_